



EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type-examination certificate

nach Anhang III der Richtlinie 97/23/EG, Modul B und Modul D
acc. to annex III of directive 97/23/EC, module B and module D

Registrier-Nr.: 6020 / 3A / 0243-1
Registration no.:

Name und Anschrift des Herstellers: Kraus Global Inc.
Name and address of manufacturer: 25 Paquin Road
Winnipeg Manitoba
Canada R2J3V9

Hiermit wird bescheinigt, dass die Ergebnisse der an dem unten genannten Druckgerät / Baugruppe vorgenommenen Prüfungen die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 erfüllen.
We hereby certified that the result of the examinations of the pressure equipment / assembly meets the requirements of the directive 97/23/EC dated 29 May 1997.

Prüfgrundlage: Technische Regeln Druckgase (TRG) 400 bis 402
test requirements: VdTÜV-Merkblatt Erdgastankstellen 510

Beschreibung des Druckgerätes / Baugruppe: Zapfsäule zur Befüllung von Druckgasanlagen erdgas-
Description of pressure equipment/assembly: betriebener Fahrzeuge / Dispensers for the refuelling
of Natural Gas Vehicles (CNG refuelling)

Druckgerät der Kategorie: IV
pressure equipment of category:

Zeichnungsnummer / Rev.: 266AY16.R00
Drawing no. / Rev.:

Maximal zul. Druck PS: 27,6 MPa (276 bar) (4000 psi) und / and
Max. allowable pressure PS: 34,5 MPa (345 bar) (5000 psi)

Zul. minimale/maximale Temperatur TS: -40°C / +50°C
Min./Max. allowable temperature TS:

Werkstoff: gemäß Zeichnung / according to drawing
Material:


Prüfdruck PT (Gasdruckprüfung): 33,2 MPa (332 bar) (4800 psi) und / and
Test pressure PT (with gas): 41,5 MPa (415 bar) (6000 psi)

Gültig bis: Mai 2014
Valid until:

Sulzbach, den 05. Mai 2004
Place, date

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Produkte des TÜV Saarland e.V.
Benannte Stelle 0034

CE 0034


Dipl.-Ing. Karl Geisen

Anlage / enclosure: Abnahmeprüfbericht Nr. 60203A0243